## REZ 2-2
M=1:25




## REZ 1-1
M=1:25




## REZ 4-4
M=1:25




## REZ 3-3
M=1:25




## LEGENDA:

1. - PARKOVÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 50/200/1000 MM - CELKOM 37,0 M
2. - ŽIABOVKA BETÓNOVÁ PLYTKÁ NA ODVEDENIE ZRÁŽKOVÝCH VÔD 200/80/500 MM - CELKOM 28,0 M (56 ks)
3. - GABIÓNOVÝ MÚRIK, š. 0,3 M, VÝŠKY NAD SPEVNENOU PLOCHOU 1,0 M - CELKOM 21,0 M
   VO VÝŠKE 0,9 M NAD SPEVNENOU PLOCHOU NA MÚRIKU NAVRHUJEME UMIESTNENIE SVIETIDIEL
   VO VZDIALENOSTI 2,0 M OD SEBA - CELKOM 10 ks
4. - LÍNIOVÉ ODVODNENIE, ACO DRAIN X 100C - ŽĽAB H=150 mm S KOMPOZITNÝM ROŠTOM - CELKOM - 3,0 M
5. - DOPLNENIE CHÝBAJÚCEHO ZÁBRADLIA PRI JESTV. ASFALTOVOM CHODNÍKU (napr. CONVII) - CELKOM - 17,50 M
6. - CESTNÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK ROVNÝ BEZ SKOSENIA 150/260/1000 MM - CELKOM 68,0 M
7. - ZÁBRADLIE PRI NAVRHOVANOM CHODNÍKU, OBLÚKOVÉ Z TRUBIEK d=60mm, (napr. CONVII - CELKOM - 34,0 M
   JEDNOTLIVÉ STĹPIKY ZÁBRADLIA ZABETÓNOVAŤ DO 0,3 M HĹBKY, DO PÄTKY VEĽKOSTI 0,3 x 0,3 x 0,5m MEDZI CESTNÉ OBRUBNÍKY VO VZDIALENOSTI 1,5 m OD SEBA

### SKLADBA SPEVNENEJ PLOCHY

A
- BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA HAKA hr. 60mm
- PIESKOVÉ LÔŽKO fr.4 hr. 40mm
- STRK ZHUTNENÝ 85MPa fr.0-32mm hr. 100mm
- ECO FÓLIA PROTI PRERASTANIU BURINY
- STRK fr.0-32mm ZHUTNENÝ na 85 MPa hr. 200mm upravená zhutnená zemina na 45 MPa

- STRKOPIESOK ZHUTNENÝ
- BETÓN PROSTÝ
- RASTLÝ TERÉN
- NASYPANÁ ZEMINA



### MONTÁŽ GABIÓNOVÝCH MÚRIKOV:

- GABIÓNOVÝ MÚRIK, Š. 0,3 M, VÝŠKY NAD SPEVNENOU PLOCHOU 1,0 M. ZALOŽENIE MÚRIKA Z GABIÓNOVÝCH KOŠOV NAVRHUJEME NA ZÁKLADOVÝCH PÄTKÁCH KRUHOVÝCH S PREMEROM 0,3M, VÝŠKY 0,8 M, (celkom 17 ks pätiek) DO KTORÝCH SA ZABETÓNUJÚ OCEĽOVÉ STABILIZAČNÉ STĹPIKY 60 x 40 x 2 mm. ZABETÓNOVANIE STABILIZAČNÝCH STĹPIKOV BY MALO BYŤ MINIMÁLNE DO HĹBKY 50 CM. VÝHODOU GABIÓNOVÉHO MÚRIKA JE ŽE NEPOTREBUJE ZÁKLAD. STAČÍ AK JE PODKLAD DOSTATOČNE ZHUTNENÝ A STABILIZAČNÉ STĹPIKY SÚ SPRÁVNE ZABETÓNOVANÉ. PRED ZAČATÍM PRÁC SA TREBA USTÚPIŤ ČI JE SPRÁVNE PRIPRAVENÉ PODLOŽIE, NA KTOROM SA BUDE STAVAŤ MÚRIK. PODLOŽIE MUSÍ BYŤ DOSTATOČNE SPEVNENÉ (ZHUTNENÉ).
  UCHYTENIE GABIÓNOVÝCH PANELOV O STABILIZAČNÝ STĹPIK JE POMOCOU DIŠTANČNEJ LIŠTY A KOVOVEJ ŽABKY. ABY BOLO MOŽNÉ UPEVNIŤ STABILIZAČNÝ STĹPIK K PANELU, JE K TOMU URČENÁ OCEĽOVÁ DIŠTANČNÁ LIŠTA SO SVORKOU. SAMOTNÁ DIŠTANČNÁ LIŠTA TIEŽ SLÚŽI NA VÝSTUHU PANELA. STABILIZAČNÝ STĹPIK MUSÍ BYŤ NIŽŠÍ AKO GABIÓNOVÝ PANEL MINIMÁLNE O 40 CM Z DÔVODU PREKRYTIA STĹPIKU KAMEŇOM. NA ZMONTOVANIE DIELCOV JE POTREBNÉ POUŽITIE SKRUTKU S VHODNOU MATICOU A PODLOŽKOU, PRI MONTÁŽI ICH JE POTREBNÉ DOBRE DOTIAHNUŤ. SADA SKRUTKOV, MATÍC A PODLOŽIEK JE SÚČASŤOU PANELU.
  PRV NEŽ SA ZAČNE PANEL ZAPĹŇAŤ, JE POTREBNÉ SA UBEZPEČIŤ, ŽE VŠETKY PRVKY BOLI SPRÁVNE A DOSTATOČNE K SEBE PRIMONTOVANÉ A SÚ STABILNÉ. PRI ZAPĹŇANÍ KAMEŇOM JE POTREBNÉ DBAŤ NA ROVOMERNÉ VYPLNENIE KAMEŇOM.
  PLNENIE KOŠA MÔŽE ZAČAŤ AŽ POTOM, KEĎ SÚ:
  - SPRÁVNE ZMONTOVANÉ DIELCE
  - SPRÁVNE UCHYTENÉ PANELY K STABILIZAČNÝM STĹPIKOM
  - SPRÁVNE VYSTUŽENÉ PANELY DIŠTANČNÝMI LIŠTAMI, INAK BY HROZILO, ŽE MÚRIK BUDE NESTABILNÝ.




Znázornenie vzdialenosti medzi jednotlivými stĺpikmi.

VYPRACOVAL:
NÉMETHOVÁ MÁRIA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
ING. JÁN STAŠ

0126-A1

PROJEKTANT:
APRO s.r.o.
Mr. Štefánika 68/11
075 01 TREBIŠOV
tel.: 056/672 47 51
www.aprotv.sk

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUTOR NÁVRHU | ING. JÁN STAŠ | ČÍSLO KÓPIE | 1 |
| PROJEKTANT STAVBY | ING. JÁN STAŠ | STUPEŇ | PROJEKT PRE REALIZÁCIU |
| | | FORMÁT | 5 x A4 |
| MIESTO STAVBY | STREDA NAD BODROGOM | PARCELA ČÍSLO 1912/3 | DÁTUM 02/2018 |
| INVESTOR | OBEC STREDA NAD BODROGOM | MIERKA | 1:25 |
| NÁZOV STAVBY | REKONŠTRUKCIA KAŠTIEA – STREDA NAD BODROGOM | ČÍSLO ZÁKAZKY | 05/2018 |
| OBJEKT | SO 04 - CYKLOCHODNÍK K CYKLOODPOČÍVADLU | KLASIFIKÁCIA STAVBY | 1 2 7 3 |
| OBSAH | REZY | ČÍSLO VÝKRESU | 103 |
| ČASŤ | STAVEBNÁ | | |